

Суточный график нагрузки активной и реактивной мощности ДНТ "Веселый"

Дата замеров:


22.12.2019

Часы	Всего ТП-205, тр-р 160 кВА	
	P	Q
1,00	56,4	28,8
2,00	56,7	36,9
3,00	56,9	29,0
4,00	60,1	30,1
5,00	70,3	35,9
6,00	91,6	47,6
7,00	98,6	42,4
8,00	98,5	47,3
9,00	96,5	38,6
10,00	97,4	60,4
11,00	81,4	32,6
12,00	82,3	32,1
13,00	80,1	32,0
14,00	82,4	35,4
15,00	70,5	28,2
16,00	72,4	31,1
17,00	73,0	48,9
18,00	73,2	29,3
19,00	75,4	47,5
20,00	82,4	33,8
21,00	90,5	36,2
22,00	91,6	38,5
23,00	83,1	37,4
24,00	71,6	32,2
мин. знач.	56,4	28,2
ср. знач.	78,0	36,8
макс. знач.	98,6	60,4
cos φ	0,91	
tg φ	0,47	
Кзагр. мин.,%	37,90	
Кзагр. ср.,%	52,40	
Кзагр. макс.,%	66,26	

Измерения провели:


монтер ОВБ ОДС
(должность)


(подпись)


(Ф.И.О.)

монтер ОВБ ОДС
(должность)


(подпись)


(Ф.И.О.)